

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-34585.01



### Pasūtītājs/maksātājs:

Gulbenes Energo Serviss SIA, reģistrācijas Nr.: 54603000121, adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, e-pasts: info@geserviss.lv, tālrunis: 25612112

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 64207371, e-pasts: valmiera@bior.lv, 05.06.2023 (pavadraksta Nr: VL-2023-P-34585)

### Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

#### P-34585/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

10. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

#### Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens plastmasas pudelē  
Apjoms: 1,5 l;

#### Parauga īpašnieks:

Gulbenes Energo Serviss SIA (54603000121)

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Ojārs Lāma tālrunis: 64207371; 26402620; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākais eksperts;  
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2021; LVS ISO 5667-5:2007  
Parauga ņemšanas vieta: Ūdens ieguves urbums AA3 „Veri” (P600626 DB Nr. 17361), „Veru artēziskā aka”, Lejasciems, Lejasciema pagasts  
Parauga ņemšanas datums, laiks: 05.06.2023 10:40

Testēšana uzsākta:06.06.2023.Testēšana pabeigta:08.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	LVS ISO 7150-1:1984	0,21 ± 0,03 mg/L (Norma: 0,50 mg/L)
Hlorīdi	LVS EN ISO 10304-1:2009	7,7 ± 0,8 mg/L (Norma: 250 mg/L)
Kopējā dzelzs	LVS EN ISO 17294-2:2016 <sup>~</sup>	2,12 ± 0,21 mg/L (Norma: 0,2 mg/L)
Mangāns (Mn)		0,016 ± 0,001 mg/L (Norma: 0,05 mg/L)
Permanganāta indekss (oksidējamība)	LVS EN ISO 8467:2000	1,63 ± 0,08 mg skābekļa/L (Norma: 5,0 mg/L O <sub>2</sub> )
Sulfāti	LVS EN ISO 10304-1:2009	3,4 ± 0,4 mg/L (Norma: 250 mg/L)
Summārais kalcijs un magnijs	LVS ISO 6059:1984 <sup>~</sup>	2,75 ± 0,08 mmol/L

**Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 671 (14.11.2017) „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (1. pielikums)**

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Dumpe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 08.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.